



PFC Corofil C300P opzwellende brandwerende kussens

PFC Corofil C300P opzwellende brandwerende kussens worden toegepast om luchtkanalen, leidingwerk, kabelgoten en kabelbundels door muren en vloeren **tijdelijk** brandwerend af te dichten.

1. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
2. Plaats de brandwerende kussens in de lengterichting in de doorvoering.
3. Vul de opening goed aansluitend met kussens op.
4. Bij een kabelgoot voorzien van een deksel dient de goot ter hoogte van de doorvoering afgevuld te worden met kussens.
5. Let op: tijdelijke afdichting met stopkussens garandeert geen rook- en luchtafdichting van de doorvoering.
6. Bij verwerking in vloeren dienen de kussens, zowel aan de boven- als aan de onderzijde, ondersteunt te worden door metalen vlechtwerk met minimaal 2,5mm draaddikte. Verbind de delen met ijzerdraad. Ook bij vloeren de kussens in de lengterichting aanbrengen (staand).
7. Controleer bij aflevering het product op merk, type en transportschade.
8. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.